

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 6
«Капелька»
357070, Ставропольский край,
Андроповский район, с. Курсавка,
ул. Братская д.1А
телефон 8(86556) 6-27-29
№ 66 от 12.05.2022г.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы (по
Андроповскому и Кочубеевскому
МО) УНД и ПР ГУ МЧС России
по Ставропольскому краю

**Ответ на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 45/1/28 от 16 июня 2021 года
об устранении нарушений обязательных требований пожарной
безопасности**

Представление Отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Андроповскому и Кочубеевскому МО) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю от 16.06.2021 года, рассмотрено на совещании при заведующем МБДОУ д/с № 6 «Капелька» 11.05.2022 года

Выявленные нарушения требований:

1. ФЗ № 123 от 22.07.2008 (ред.от 27.12.2018) « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст.51. Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре не выполнена в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности. На данное нарушение, могу пояснить следующее: Ввиду отсутствия бюджетных ассигнований на данный вид расходов, учредителю подано ходатайство на выделение денежных средств в 2023 году.
2. ФЗ № 123 от 22.07.2008 (ред.от 27.12.2018) « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ст.138 п.7 . Фактические значения параметров систем вентиляции, кондиционирования должны устанавливаться по результатам испытаний в соответствии с методами, установленными нормативными документами по пожарной безопасности. На данное нарушение, могу пояснить следующее: Ввиду отсутствия бюджетных ассигнований на данный вид расходов, учредителю подано ходатайство на выделение денежных средств в 2023 году.
3. ФЗ № 123 от 22.07.2008 (ред.от 27.12.2018) « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ст. 88 ч.1. Помещение для хранения белья (Ф5.2) и помещение гладильной, прачечной(Ф5.1ю) не отделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. На данное нарушение, могу пояснить следующее: Денежные средства выделены, приобретение дверей выставлены на торги в ОТС-маркет, будут установлены до 01 сентября 2022 года.
4. СП 4.13130.2013 п. 7.7 . На объекте защиты выход на чердак или кровлю не обеспечен противопожарным люком 2-го типа. На данное нарушение, могу пояснить следующее: Денежные средства выделены,

приобретение люка выставлено на торги в ОТС-маркет, будут установлены до 01 сентября 2022 года.

5. Постановление правительства ЗФ от 16.09.2020 № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в ЗФ» п.24. На противопожарных дверях лестничных клеток, не установлено устройство, для самозакрывания. На данное нарушение, могу пояснить следующее: На противопожарных дверях лестничных клеток, установлено устройство, для самозакрывания.
6. Постановление правительства ЗФ от 16.09.2020 № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в ЗФ» п.26. Запоры (замки) эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. На данное нарушение, могу пояснить следующее: на эвакуационные выходы установлены запоры, которые обеспечивают свободное открывание изнутри без ключа.
7. Постановление правительства ЗФ от 16.09.2020 № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в ЗФ» п.35. Допущена эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции. На данное нарушение, могу пояснить следующее: провод заизолирован надлежащим образом и отключен от электрических сетей.
8. Постановление правительства ЗФ от 16.09.2020 № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в ЗФ» п.36. Отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие направление движения к эвакуационным выходам. На данное нарушение, могу пояснить следующее: знаки пожарной безопасности, обозначающие направление движения к эвакуационным выходам приобретены и развешены в учреждении.
9. СП 9.13130.2009 п.п 4.3.9. Несоответствие параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов. На данное нарушение, могу пояснить следующее: огнетушитель перезаряжен.

По результатам рассмотрения представления установлено, что указанные нарушения стали возможны по причине ненадлежащего исполнения должностных обязанностей завхоза, ответственного за пожарную безопасность в в ДООУ - Больных М.А.

За допущенные нарушения завхозу, ответственному за организацию питания в ДООУ - Больных М.А. объявлено замечание. (Приложение 1)

Приложение: копия приказа от 11.05.2022 года № 54 «О привлечении к дисциплинарной ответственности и наложении дисциплинарного взыскания» на 1 л. в 1 экз.

Заведующий МБДОУ д/с № 6
«Капелька»



И.А.Манаева

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 6 «Капелька»
(наименование организации)

Номер документа	Дата составления
54	11.05.2022 г.

ПРИКАЗ

О привлечении к дисциплинарной ответственности и наложении
дисциплинарного взыскания

За нарушения требований ФЗ № 123 от 22.07.2008 (ред.от 27.12.2018) «
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Постановление правительства ЗФ от 16.09.2020 № 1479 « Об утверждении
Правил противопожарного режима в ЗФ», СП 9.13130.2009.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Табельный номер

Больных Марине Алексеевна

(фамилия, имя, отчество)

Завхозу МБДОУ д/с № 6 «Капелька»

(должность (специальность, профессия))

замечание

(вид дисциплинарного взыскания)

Основание: Представление Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы (по Андроповскому и Кочубеевскому МО) УНД и
ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю от 16.06.2021 года

Заведующий МБДОУ д/с № 6 «Капелька»
(должность)



И.А.Манаева
(расшифровка подписи)

С приказом работник ознакомлен

“ 11 ” мая 2022 г.

Просмотр закупки

95 отзывов

25 июля, Понедельник, 10:28 МСК

Заказчик: Манавва И. А.

Корзина

Главная

Заказчикам

Поставщикам

Обучение

Написать в поддержку

Общие сведения

Площадка: OTC-Market / Секция Ставропольский край

Номер Закупки: 913300

Внешний номер Закупки: 913300-22STV

Наименование Закупки: Приобретение и установка противопожарных дверей и входа на чердак

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 6 "КАПЕЛЬКА" (все закупки организует)

ИНЧКПП: 0907006100/260301001

Требуется наличие ЭЦП у поставщика: Нет

Основание закупки у единственного поставщика: Пункт 4 части 1 статьи 93 – осуществление закупки товара, работы, услуги на сумму, не превышающую 600 (шестьсот) тысяч рублей;

Правило проведения закупки: 44-ФЗ

Статус: Архивные

НМЦ: 50 000,00 руб.

Сроки проведения процедуры

Дата публикации	13 июля 2022 г., 10:15 МСК	Дата создания	13 июля 2022 г., 10:02 МСК
Срок окончания подачи ofert	18 июля 2022 г., 10:00:00 МСК	Дата последнего изменения	19 июля 2022 г., 11:13 МСК
Плановая дата заключения контракта	25 июля 2022 г., 10:00 МСК	Активна	6д, 0ч, 57м.
Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки	1 августа 2022 г., 10:00 МСК	Активна с момента последней публикации	6д, 0ч, 57м.

Договор

Поставщик: ЗАХАРОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 6 "КАПЕЛЬКА"

Номер заказа: 743619

Статус: Договор заключен

Дата создания: 18 июля 2022 г., 13:31 МСК

Дата заключения: 19 июля 2022 г., 11:13 МСК

243V PHILIPS

Введите здесь текст для поиска

10:27 25.07.2022

Центр поддержки



